


Отчет

по выполнению предписания № 212/1/123 от 26.07.2018г.

ТО НД и ПР 3 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по их устранению
1	Здание школы не обеспечено огнетушителями по нормам, согласно п.468 и 474 Правил противопожарного режима в РФ и приложениям № 1 и 2 (п.70 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»)	Огнетушители приобретены и размещены согласно требованию Правил ППР в РФ
2	Двери эвакуационных выходов из спортивного зала имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа (ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 г.№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.35 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»)	Замечание устранено
3	Не во всех складских, административных и общественных помещениях школы обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (п.6 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»)	Таблички изготовлены и размещены в указанных местах




 Г.А.Красницкая